

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073101181238 تاريخ الكشف : 2025/08/03
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01000533131
اسم العميل : ايمن علي السباك القام بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : 4ش العمده ميت عقبة المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:46 AM تسجيل الخروج : 01:08 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
لحام T تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب ف
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : لحام في الخط T تم الاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب في
الساخن مشترك مع الحمام وخلط المطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 0
لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص البنية : تم عدد 1
تم.. ولا يوجد مشكله في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم الاختبار.. لا يوجد
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لحام T إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط الساخن
اجراءات الاكسسوارات : يفضل تغيير الاكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد تعليقات
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.