

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073104460569 تاريخ الكشف : 2025/08/03
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01028848890
اسم العميل : طارق نصر علي القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : قرية روزانا الكيلو 56 المحافظة : مطروح
تسجيل الدخول : 04:09 PM تسجيل الخروج : 06:20 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين لنا وجود تسريب من صرف البانيو أسفل القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف : إحلال وإصلاح الجزء التالف من خط صرف البانيو
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.