

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073105035495 تاريخ الكشف : 2025/08/04
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01158655748
اسم العميل : مصطفى سالم القائم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : بهتيم مساكن اسكو المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 09:46 AM تسجيل الخروج : 09:52 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم يتم تغيير الأكسسوارات بالكامل ويوجد سنترك الخلط كان بيسرب وتم تغييرو
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تغيير القاعده البلدي لانه لا تصالح لي الاستخدام نهاية
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات : تغيير جميع الأكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : تغيير القاعده البلدي الي افرنجي
اجراءات الارضيات : تفريغ فاصل السيراميك وحقنها بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.