

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073105265059 تاريخ الكشف : 2025/08/03
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01005244806
اسم العميل : كابتن حماده القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : د 35 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:00 PM تسجيل الخروج : 04:02 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
يوجد خلل في الاكسسوارات بالكامل
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
يوجد خلل في تفقيل علوية البنية
يوجد تسريب من ملجعة القاعدة
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوارات بالكامل
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : التفقيل الجيد لعلوية البنية بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملجعة القاعدة وتفقيلها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.