

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073105365282	تاريخ الكشف : 2025/08/03
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01008733307
اسم العميل : محمد درويش	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : عزبه مصطفى درويش	المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 01:14 PM	تسجيل الخروج : 02:29 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	احلال وتجديد الاكسسوار بالكامل+جلب التطويل
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد	عدد : 1	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف البانيو : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
فحص البنية : تم	عدد : 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	احلال وتجديد منيجه القاعده
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه	عدد : 1	

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد الاكسسوار بالكامل+جلب التطويل
اجراءات الصرف : لا يوجد	اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه ثم ثقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد منيجه القاعده وثقلها بماده السيوفيل	جلبه اصلاح 4بوصه طنويله لي صرف القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وثقليله جيذا بماده السيوفيل	مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل اجراء معاينة متابعه كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعه الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

