

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073109564354 تاريخ الكشف : 2025/07/31
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01000106274
اسم العميل : احمد غريب القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : شارع طنطا - من شارع ولي العهد 358 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:55 PM تسجيل الخروج : 06:23 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار وتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب
الموجات الصوتية : تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب
فحص الأكسسوارات : تم الاختبار وتبين لنا وجود خلل في طقم سنترك خلط البانيو
نتيجة الملاحظات : في الارض بجانب قاعدة التواليت وفي لحام T تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية وتبين لنا وجود تسريب في لحام 2 باسفل خلط البانيو

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : عدد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لحام بجانب قاعدة التواليت في الارض T احلال وتجديد
لحام باسفل خلط البانيو T وتجديد
اجراءات الأكسسوارات : احلال وتجديد طقم سنترك خلط البانيو
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علوية 2 بيبه وتثقيبها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.