

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025073110503511 تاريخ الكشف : 2025/08/03
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01119589899
اسم العميل : ايمن عبد الستار عبد الحميد القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : منشية الجبل الأصفر المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 03:59 PM تسجيل الخروج : 04:41 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تشيك على الأكسسوار بالكامل+جلب التطويل
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : لا يوجد عدد 0
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تشيك ع الأكسسوار بالكامل+جلب التطويل نحاس
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تقفيل وش البنية جيداً بماده السيئوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد منبجه القاعده وتقفله بماده السيئوفيل جلبه اصلاح 4بوصه طنويله لي صرف القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وتقفيله جيداً بماده السيئوفيل وتقفيل تحت حوض المطبخ جيداً بماده السيئوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.