

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073111543654 تاريخ الكشف : 2025/07/31  
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01096843258  
اسم العميل : عمر وائل ابو عمر القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين  
العنوان : الناصريه سمند الغربيه الدور الاول علوي المحافظة : الغربية  
تسجيل الدخول : 01:45 PM تسجيل الخروج : 01:49 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب  
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط ( 10 ) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب  
عمل كشف أشعاع تحت الحمراء للشبكات  
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات  
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها  
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الغسالة : عدد  
صرف البانيو : تم عدد 1  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1  
فحص البنية : تم عدد 2  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : عدد  
بعد الفحص لم يتبين اي ضرر او تسريب من الشبكات المدفونه

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات البنية : يفضل تقفيل اسفل الوش الاستالس بماده السيترفيل  
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء  
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اي اجراء  
مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.