

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073112275474	تاريخ الكشف : 2025/07/31
اليوم : الخميس	رقم التليفون : 01001631887
اسم العميل : شركة اعمار مصر	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : وصال ريزيدنس عماره 179	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:44 PM	تسجيل الخروج : 02:14 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 1	تم الفحص وتبين وجود تسريب نسبي من علوية البنية
فحص البنية : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص خط التكيف : تم	عدد : 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنها		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علوية بنية والتفصيل الجيد عليها بمادة السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد

مجموعة العزل : تقفيل الكسر الموجود في الحيطه خلف البانيو وتفريغ وحقن فراغات البانيو جيدا بماده الكيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

