

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025080201450634	تاريخ الكشف :	2025/08/04
اليوم :	الإثنين	رقم التليفون :	01280122289
اسم العميل :	انطون الفي	القائم بالمعاينة :	اسلام رشاد
العنوان :	التجمع الخامس دار مصر الاندلس م2 جنوب الجامعات عماره 308	المحافظة :	القاهرة
تسجيل الدخول :	10:36 AM	تسجيل الخروج :	02:28 PM
عدد الوحدات :	2	الاجراء التالي :	—

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

لا يوجد به اي تسريب	عدد 2	تم	صرف حوض الوش :
لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	تم	صرف الغسالة :
لا يوجد به اي تسريب	عدد 2	تم	صرف الباتيو :
لا يوجد به اي تسريب	عدد 1	تم	صرف حوض المطبخ :
لا يوجد به اي تسريب	عدد 2	تم	فحص البنية :
يوجد تسريب من ملجئة قاعدة حمام الطرقة (قاعدة معلقة)	عدد 2	تم	فحص قاعدة التواليت :
	عدد		فحص خط التكيف :

بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الاكسسوارات :
- اجراءات الصرف :
- اجراءات البيبة :
- قاعدة التواليت : إحلال وتجديد مليحة القاعدة وتلقيبها بمادة سيتوفيل (قاعدة معلقة)
- اجراءات الارضييات : تفريغ وحقق بعض فراغات السيراميك حمام الماستر بمادة سيتوفيل
- مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

