

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080202264380 تاريخ الكشف : 2025/08/04
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01096851903
اسم العميل : حسن يوسف القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : الحي الثامن المجاوره 4 عماره 63 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:48 PM تسجيل الخروج : 04:03 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف ع قوه ضغط 10 بار وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد اسفل خلاط الشطاف
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : الحام بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد اسفل خلاط الشطاف في

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد اسفل خلاط الشطاف
احلال وتجديد الجزاء التالف من الخط البارد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه ثم تقفله بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : تشيك على منجه القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفله بماده الكيمافليكس
تفريغ وحقن فراغات السراميك وتقفله جيدا بماده السيوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.