

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080202350542 تاريخ الكشف : 2025/08/04
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01061672423
اسم العميل : السيد كامل القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : الحي الثالث ش ال 27 عماره 1123 بجوار
معهد التكنولوجيا المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:33 AM تسجيل الخروج : 12:30 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد
شقه دكتور سهيل

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في خارجه القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه ثم تقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : تبين لنا وجود تسريب في خارجه القاعده
احلال وتجديد الجزاء التالف من خارجه البيبه
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وتقفيه جيدا بماده السيوفيل
تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيه بماده الكيمافيكس
احلال وتجديد وش الاستلس من طابق البانيو
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.