

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080202380185 تاريخ الكشف : 2025/08/04
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01022604817
اسم العميل : علي حسن القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ش الحديدي بجوار عطاره الازهر 23 ش عبده المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 07:31 PM تسجيل الخروج : 08:29 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم تم الاختبار..يوجد خلل في جميع الأكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 2 لا يوجد.. صرف خارجي
صرف البانيو : تم عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص البنية : تم عدد 2 تم الاختبار يفضل تركيب علايه بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 يوجد خلل في منيجه القاعده لعدد 2حمام يؤدي الي تسريب
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار علي شبكه الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار ولا..لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الأكسسوار الموجود
اجراءات الصرف : تم الاختبار...لا يوجد
اجراءات البنية : إحلال وتجديد عدد 2علايه بيبه
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد عدد 2منيجه قاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ جميع فواصل الأرضيات بماده سبتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.