

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080203301346	تاريخ الكشف : 2025/08/04
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01119994134
اسم العميل : مينا اسكروس	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : اكتوبر الحياخامس 578	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:51 PM	تسجيل الخروج : 05:23 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف الغسالة : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
فحص البنية : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود تسريب نسبي من البنية لانها مدفونه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه ثم ثقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك اسفل حوض الوش وتقفيله جيذا بماده السيوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد
تفريغ وحقن فراغات السراميك وتقفيله جيذا بماده السيوفيل في جلسه البانيو

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

