

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080205474469 تاريخ الكشف : 2025/08/04
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01281115289
اسم العميل : احمد فاروق (سباك) القائم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : مساكن شارع النادي المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 02:17 PM تسجيل الخروج : 02:20 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 يوجد تسريب في مسوره 3/4
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : يوجد تسريب جانب القاعده في الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريل
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد تسريبات
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتغير القطعه التالفه من شرخ مسوره 3/4
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.