

### بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025080208384390 تاريخ الكشف : 2025/08/04  
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01024611296  
اسم العميل : احمد حمزه درويش القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد  
العنوان : كفر ابو عجوه الشرقية. القنايات منزل احمد درويش بجوار مزرعة الارانب الدور الارضى  
تسجيل الدخول : 04:38 PM تسجيل الخروج : 05:11 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الغسالة : تم عدد 1  
صرف البانيو : تم عدد 0 لا يوجد  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد  
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من كوع 90 المشترك مع صرف حوض المطبخ  
تسريب من مسلوب 4/3 الخاص بخارجة البنية

### الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة  
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوارات المتهاكة  
اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف من الصرف المشترك مع صرف المطبخ  
اجراءات البنية : إحلال وتجديد خارجة البنية  
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب  
اجراءات الارضيات : إعادة تفرغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل  
مجموعة العزل : سيتوفيل

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.