

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025080210152329 تاريخ الكشف : 2025/08/03
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01019301785
اسم العميل : اسامه ربيع جيره ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : باسوس المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 10:26 AM تسجيل الخروج : 12:19 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم تشيك ع الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد
صرف الفضالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تشيك على الاكسسوار بالكامل
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه ثم ثقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وتثقيله جيذا بماده السيوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.