

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080210380625 تاريخ الكشف : 2025/08/02
اليوم : السبت رقم التليفون : 01063064017
اسم العميل : ريم حسني عبد المعبود القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : مدينتي مجموعه بي 10 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:03 PM تسجيل الخروج : 01:58 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص البنية : عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص خط التكيف : عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه وتفتيلها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : التفتيل الجيد حول جسم القاعدة بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.