

#### بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025080210530841 تاريخ الكشف : 2025/08/04  
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01148854477  
اسم العميل : مهند ربيع محمد القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف  
العنوان : د حدائق الاهرام البوابه الاولى 125 المحافظة : الجيزة  
تسجيل الدخول : 11:06 AM تسجيل الخروج : 11:57 AM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف على شبكات التغذية وتبين لنا وجود خلل في كوع بسن للخط البارد بجانب قاعدة التواليت

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الفسالة : عدد  
صرف البانيو : تم عدد 1  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : عدد  
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل في شبكات الصرف

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتجديد الكوع بسن 4x3 للخط للبارد بجانب قاعدة التواليت  
اجراءات الأكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبيه وتفقيها بماده السيتوفيل  
قاعدة التواليت :  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده الكيما فليكس  
مجموعة العزل :

#### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

