

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080211165945 تاريخ الكشف : 2025/08/03  
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01123187956  
اسم العميل : محمد حسن القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد  
العنوان : اكتوبر الشيخ زايد 96 الدور 4 شقة 19 عمارة  
عمرات بدر الدين الحي ال16  
تسجيل الدخول : 01:18 PM تسجيل الخروج : 02:00 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم بحالة جيدة  
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الغسالة : تم عدد 1  
صرف البانيو : تم عدد 1  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد  
نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة  
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد عدد 2 وصلة 50 حبس زاوية  
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة  
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبلاستيك  
قاعدة التواليت : احلا وتجديد منيعة القاعدة وتركيب جلبة 4بوصة  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس  
مجموعة العزل : كيما فليكس ابيض

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.