

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025080211191811 تاريخ الكشف : 2025/08/03
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01000956222
اسم العميل : جمال فتحي حماد القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ش الثورة 40 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:22 PM تسجيل الخروج : 06:01 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب لعدد2حمام
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب لعدد2حمام
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم الاختبار..لا يوجد مشكله في الاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم الاختبار..ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لم يتم..صرف خارجي
صرف البانيو : تم عدد 2 تم الاختبار..يوجد خلل في جاريلا الحمام الضيوف يؤدي الي تسريب مستمر عند الاستخدام وخلل في جاريلا الشاور الرئيسي
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 تم الاختبار..يوجد خلل في جسم الببيه
فحص الببيه : تم عدد 2 لم يتم..عدد2قاعده معلقه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 لم يتم..لا يوجد
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات كما تبين وجود تسريب من جاريلا حمام الضيوف تحتاج الي تغيير.. وجاريل الحمام الرئيسي يتم تعقيها بماده كيما فليكس رصاصي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تم..لا يوجد
اجراءات الصرف : تم والاختبار..لا يوجد
اجراءات الببيه : يتم تركيب عدد 2علايه ببيا
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يتم حقن وتفريغ فواصل الشاور والجاريلا بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.