

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080211221481 تاريخ الكشف : 2025/08/03
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01002072520
اسم العميل : هاله جمال الدين القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ه حديق الاهرام اليوابة القديمه 106 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:45 PM تسجيل الخروج : 02:46 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم يوجد تسريب من الاكسسوارات
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص البنية : تم عدد 4 لا يوجد يوجد علوية بيبه
فحص قاعدة التواليت : عدد لم يتم اختبار صرف القاعدة لأنها مقفول
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد عدد ١٤ محبس زاوية+ ٣ طقم جلبية تطويل+ طقم سنترك خلاط+ ٣ وصله عادة +50 ٤ وصله شجرة ٥٠
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عدد ٤ علوية بيبه وتقفيها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : تشيك على عدد ٣ مليجة القاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل لعدد 3 حمام+ تفريغ وحقن فراغات سيراميك طرقة خارج الشقة مساحة ٨٠ م تقريبي
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض لعدد ١ حمام

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.