

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080304150342	تاريخ الكشف : 2025/08/04
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01126465913
اسم العميل : كريم سمير	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : المعتمديه	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:29 PM	تسجيل الخروج : 05:04 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري :		
الموجات الصوتية :		تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين لنا وجود خلل
نتيجة الملاحظات :		تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف الغسالة :	عدد	
صرف الباتيو :	عدد	
صرف حوض المطبخ :	عدد	
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين لنا وجود خلل في علويه البنية
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين لنا وجود خلل
فحص خط التكيف :	عدد	
نتيجة الاختبارات :		تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل لكن تبين لنا وجود خلل في خارجه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	
اجراءات الأكسسوارات :	التشيك علي جميع الأكسسوارات
اجراءات الصرف :	احلال وتجديد خارجه للبيبه
اجراءات البنية :	تركيب علويه بيبه وتفتيلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :	
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده السيوفيل
مجموعة العزل :	

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

