

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080304294462 تاريخ الكشف : 2025/08/04
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01275225805
اسم العميل : صفاء الباز عبد الرحيم القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : قرية الترزي المحافظة : الدقهلية
تسجيل الدخول : 07:20 PM تسجيل الخروج : 07:42 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب في خط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في خط البارد بجوار القاعدة
اجراءات الأكسسوارات : بحالة جيدة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.