

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080309411791 تاريخ الكشف : 2025/08/04
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01005221797
اسم العميل : ناديه عبد الله القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : 179 هـ حدائق الاهرام البوابه الثانيه المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:13 PM تسجيل الخروج : 01:32 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود
تم الفحص وتبين لنا وجود تسريب
تم الفحص وتبين لنا خلل في جميع الاكسسوارات
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الفسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد جميع الاكسسوارات والمحبس الدفن قطر 1/2
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب 2علايه بيبه وتغليها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده الكيما فليكس
تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده السيوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.