

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080310330916 تاريخ الكشف : 2025/08/24  
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01111117272  
اسم العميل : احمد شلتوت القانم بالمعاينة : اسلام قاسم  
العنوان : ش منصور متفرع منش احمد عصمت خلف 17 المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 03:37 PM تسجيل الخروج : 04:56 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
تم الاختبار والكشف وتبين لنا وجود تسريب ف كوع بسن الخط الساخن شماعة خلاط البانيو  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
تغير جميع الاكسوار  
نتيجة الملاحظات : وجود تسريب ف الخط الساخن

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم  
صرف الغسالة : تم  
صرف البانيو : تم  
صرف حوض المطبخ : لم يتم  
فحص البنية : تم  
وجود خلل ف اعلايه البنيه ولكن وجود خارجه البنيه ظهر ف بلاستيك  
فحص قاعدة التواليت : تم  
وجود خلل ف مليحه القاعده  
وجود خلل ف طقم مسمار القاعده  
ولكن تبين لنا وجود خارجه القاعده ظهر ف بلاستيك  
فحص خط التكيف : عدد  
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد كوع بسن ف الخط الساخن ف شماعة خلاط البانيو  
اجراءات الاكسسوارات : تغير جميع الاكسوار  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : تغير خارجه البنيه من ظهر الي بلاستيك  
تركيب غلايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل  
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد مليحه القاعده وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل  
إحلال وتجديد طقم مسمار القاعده ارضي  
إحلال وتجديد خارجه القاعده من ظهر الي بلاستيك  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل  
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض

### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.



4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.