

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080412151348 تاريخ الكشف : 2025/08/04
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01061672423
اسم العميل : السيد كامل القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : الحي الثالث ش ال 27 عماره 1123 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:32 PM تسجيل الخروج : 12:49 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد
تقرير الحاجه مني

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تبين لنا وجود خلل في البنية لانها بدون علايه تركيب علايه بنيه ثم ثقفلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وتثقيله جيدا بماده السيتوفيل جانبا البنيه
تفريغ وحقن فواصل البانيو وتثقيله جيدا بماده الكيمافليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.