

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080606280664	تاريخ الكشف : 2025/08/04
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01225004356
اسم العميل : عبير رفعت	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : ش زمزم الدقي 4	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 06:30 PM	تسجيل الخروج : 06:32 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	
ضغط المياه البارد :	عدد
ضغط المياه الساخن :	عدد
الكشف الحراري :	
الموجات الصوتية :	
فحص الأكسسوارات :	
نتيجة الملاحظات :	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	عدد
صرف الغسالة :	عدد
صرف البانيو :	عدد
صرف حوض المطبخ :	عدد
فحص البنية :	عدد
فحص قاعدة التواليت :	عدد
فحص خط التكيف :	عدد

نتيجة الاختبارات : تبين لنا وجود خلل في غرفة التفتيش و خلل في شبكة الصرف المدفون

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الأكسسوارات :
- اجراءات الصرف : عزل غرفة التفتيش عزل كيميائي و تغيير الصرف المدفون من زهر الي بلاستيك
- اجراءات البنية :
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات :
- مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.