

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025080902292256 تاريخ الكشف : 2025/08/17
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01016896541
اسم العميل : لبنى سالم القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : شارع بورسعيد حدائق القبة عماره رنين 901 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:36 PM تسجيل الخروج : 06:33 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم لا يوجد
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب تبين وجود تسريب من طبات الاختبار وتم التقفيل

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم الاختبار..لا يوجد
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لم يتم..صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 2 تم الاختبار..لا يوجد
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 لا يوجد
فحص خط التكيف : تم عدد 1 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيطوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.