

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025080908043457 تاريخ الكشف : 2025/08/17
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01222118803
اسم العميل : تامر شاكر القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : كورنيش المعادي 33 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:46 AM تسجيل الخروج : 12:14 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لم يتم قاعده معلقه
فحص خط التكيف : تم عدد 1 لم يتم..صرف خارجي
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل الشاور بماده كيما فليكس وحقن (فاصل خارجي للوحده بماده سينوفيل)
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.