

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081002110977 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01143360161
اسم العميل : عبد الرحمن ابراهيم محمد القانم بالمعاينة :
العنوان : مدينة بدر زهراء العاصمة عمارة 18 مرحلة الثانية : القاهرة
تسجيل الدخول : تسجيل الخروج :
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد :
ضغط المياه الساخن :
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات :
نتيجة الملاحظات :

عدد
عدد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :
صرف الغسالة :
صرف الباتيو :
صرف حوض المطبخ :
فحص البنية :
فحص قاعدة التواليت :
فحص خط التكيف :
نتيجة الاختبارات :

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.