

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081109455946 تاريخ الكشف : 2025/08/17
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01227978212
اسم العميل : امجد صبري القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ب ابراج الأوقاف شارع الكابلات 33 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:01 PM تسجيل الخروج : 05:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الاختبار
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم..يوجد خلل في بعض الاكسسوار الموجود
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب
نتيجة الملاحظات :	عدد 1	تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	صرف خارجي
فحص البنية : تم	عدد 1	يوجد خلل في البنية
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الاختبار يوجد خلل في منبجه القاعده
فحص خط التكيف : تم	عدد 0	لم يتم
نتيجة الاختبارات :	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : إحلال وتجديد البنية من زهر الي بلاستيك
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجه القاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيئوفيل
مجموعة الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

