

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081203075216 تاريخ الكشف : 2025/08/17
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01093960384
اسم العميل : عبد الرحمن الرفاعي القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - منطقه 6 مليون (ملاحظات هامه)
تسجيل الدخول : 04:17 PM تسجيل الخروج : 05:49 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
عدد : ضغط المياه البارد :
عدد : ضغط المياه الساخن :
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :
نتيجة الملاحظات : لم يتم الاختبار عليها

اختبارات شبكة الصرف

عدد : صرف حوض الوش :
عدد : صرف الغسالة :
عدد : صرف الباتيو :
عدد : صرف حوض المطبخ :
عدد : فحص البنية :
عدد : فحص قاعدة التواليت :
عدد : فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات :

تبيين وجود صرف تكيف
قائم بدون نايم

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف : تركيب النايم لصرف التكيف
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.