

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081203142597 تاريخ الكشف : 2025/08/31
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01157490023
اسم العميل : مصطفى لملوم حبيب القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : البحيرة الدلنجات قرية كوم زمران بجوار صيدليه حبيب الدور الاول المحافظة : البحيرة
تسجيل الدخول : 03:54 PM تسجيل الخروج : 04:42 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 1 تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (5) بار لانها حديد ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : عدد 1 تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (5) بار لانها حديد ولم يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
الموجات الصوتية : تم عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات : تم فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف الغسالة : تم فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف البانيو : تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لا يوجد
فحص البنية : عدد 1 تم فحص البنية وتبين بها قطع في جسم البنية لتجميع الصرف عليها
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تم فحص كرسى التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين خلل في البلاعه لوجود قطع في جسم البلاعه ويوجد خلل في فاصل البانيو لعدم تقفيله بماده عازله

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : احلال البنية وتغييرها
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.