



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/08/24

رقم المعاينة : 2025081205370772

رقم التليفون : 01205963175

اليوم : الأحد

القائم بالمعاينة : اسلام رشاد

اسم العميل : ابراهيم سعيد

المحافظة : بورسعيد

العنوان : CIB حى الشرق خلف بنك الدور الثاني شقه 4

بشارعين برج فينيسيا

تسجيل الخروج : 01:39 PM

تسجيل الدخول : 12:28 PM

الاجراء التالي : _

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبيّن لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة لحمام الطرقة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التوايليت : تم

فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبيّن لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة لحمام الطرقة

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد

اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد

اجراءات الصرف : لا يوجد

اجراءات البيبة : تركيب علية بيبة وتفقيلها بماده سيتوفيل

قاعدة التوايليت : تركيب نطويله 4 بوصه لصرف قاعدة+ التفقيل الجيد حول مليحة القاعدة بماده سيتوفيل

اجراءات الأرضيات : لا يوجد

مجموعة العزل : التفقيل حول جسم البانيو الشاسيه بماده كيمافليكس+ التفقيل حول ماسورة صرف البانيو بماده سيتوفيل

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبيّن عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

