

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081206144971 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01068910632
اسم العميل : مهندس خالد عبد الرحيم القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : أكتوبر الحي الثالث المجاوره ال 2 عماره 296 المحافظة : الجيزة
الدور : 5 شقة يمين الاسانسير
تسجيل الدخول : 02:58 PM تسجيل الخروج : 04:11 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب ف خط البارد تى لحام قطر 1/2 بوصة بجوار القاعدة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من علوية البنية
وجود فراغات في فاصل البانيو المباني
فراغات حول منيعة القاعدة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف فى خط البارد تى لحام بجوار القاعدة
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد عدد 3 محبس زاوية
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب فى الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبا بلاستيك
قاعدة التواليت : التفتيل حول منيعة القاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس
سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.