

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081206341867 تاريخ الكشف : 2025/08/18
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01274349044
اسم العميل : بسمه حمدي القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : العاشر من رمضان - مجاوره 77 - فيلا 490 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:55 PM تسجيل الخروج : 06:11 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 4
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 3
نتيجة الاختبارات : وجود تسريب ف خط صرف التكيف ف الصالة
وجود فراغ حول صرف البانيو التساسيه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : بحالة جيدة
اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف في خط صرف التكيف ف الصالة قطر 1 بوصة
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فاصل حول صرف البانيو الشاسيه بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.