

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081209355017 تاريخ الكشف : 2025/09/06
 اليوم : السبت رقم التليفون : 01097775318
 اسم العميل : محمد احمد محمد كمال القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
 العنوان : سكن مصر الشروق عماره 13 المحافظة : القاهرة
 تسجيل الدخول : 11:08 AM تسجيل الخروج : 12:14 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الأكسسورات : تم
 نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
 صرف الغسالة : تم عدد 0
 صرف البانيو : تم عدد 1
 صرف حوض المطبخ : عدد 0
 فحص البنية : تم عدد 1
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
 فحص خط التكيف : عدد 0
 نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
 اجراءات الأكسسورات : التشبيك والربط جيدا علي جميع الأكسسورات
 اجراءات الصرف :
 اجراءات البنية : تقفيل وش البنية جيدا بماده السيوفيل
 قاعدة التواليت : فك وتركيب القاعده ب الكامل
 اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات السيراميك بماده السيوفيل
 تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
 مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

