

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081209541552 تاريخ الكشف : 2025/08/17
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01013155199
اسم العميل : مصطفى القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ش 6 أكتوبر من العشرين الزهراء عين شمس
الشرقية
تسجيل الدخول : 01:57 PM تسجيل الخروج : 03:29 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم الاختبار..يوجد خلل في الاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 6بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 لم يتم..بيبه زهر
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد خلل في منبجه القاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 1 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الاكسسوار الموجود
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تجديد البنيه من زهر الي بلاستيك
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجه القاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.