

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081211365051 تاريخ الكشف : 2025/08/24
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01027100992
اسم العميل : ايهاب احمد عبدالرحمن القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الجيزة حدائق اكتوبر دار مصر خلف سوق الجبله عماره 271 الدور الثاني شقه 9 الحمام الكبير
تسجيل الدخول : 02:47 PM تسجيل الخروج : 03:37 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين اي تسريب من الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تفقيل جرائه الشاور بماده الكيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.