

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081305043221 تاريخ الكشف : 2025/08/18
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01223283642
اسم العميل : شاهيناز محمد شاهين القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : A مجموعه 16 فيلا 40 الدور الأول المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:14 PM تسجيل الخروج : 04:23 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن حمام الطرقة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1 صرف الغسالة : تم
عدد 1 صرف البانيو : تم
عدد 1 صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط الساخن (كرنك ١/٢ بوصة)
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علوية بنية وتفتيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقق فراغات الشاور بماده كيمافليكس اسود

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

