

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081309455170	تاريخ الكشف : 2025/08/18
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01112539508
اسم العميل : عدلي احمد	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : الحي التاسع	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:16 PM	تسجيل الخروج : 04:17 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري :		
الموجات الصوتية : تم		تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
نتيجة الملاحظات :		تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية للحمام ولم يتبين لنا وجود تسريب ولم يتم الامكانيه ف اختبار الخط العمومي بسبب يوجد خلل في كوع لحام خارجي بخارج الجامع يجب تغييرو

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	عدد	
صرف الغسالة :	عدد	
صرف البانيو :	عدد	
صرف حوض المطبخ :	عدد	
فحص البنية : تم	عدد 3	تم الفحص وتبين لنا خلل في جسم بنيه المبوله
فحص قاعدة التواليت :	عدد	
فحص خط التكيف :	عدد	تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
نتيجة الاختبارات :		

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية :	
اجراءات الأكسسوارات :	
اجراءات الصرف :	
اجراءات البنية :	احلال وتجديد البنيه الخاصه بلمبوله احلال وتجديد وش بنيه المسيح وبنيه الميضه
قاعدة التواليت :	
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فراغات الميضى والارضيات بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :	

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعه كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعه الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

