

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081401173024 تاريخ الكشف : 2025/08/18
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01014878299
اسم العميل : عبد الرحمن رشاد عبد العظيم القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : فيلا 502 الشويفات التجمع الخامس المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:35 PM تسجيل الخروج : 03:56 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 للا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار..يوجد خلل في جسم البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد
فحص خط التكيف : تم عدد 1 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تركيب عالياه بنيه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن ونفريغ فواصل الشاور بماده كيما فليكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.