



# شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

تاریخ الكشف : 2025/08/18      رقم المعاينة : 2025081406303736  
رقم التليفون : 01553789412      اليوم : الإثنين  
القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن      اسم العميل : ابراهيم عامر  
المحافظة : الجيزة      العنوان : عماره 3 ن مدینه الفردوس  
تسجيل الخروج : 03:31 PM      تسجيل الدخول : 01:03 PM  
الاجراء التالي : \_      عدد الوحدات : 1

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	عدد
ضغط المياه البارد :	عدد
ضغط المياه الساخن :	عدد
الكشف الحراري :	عدد
الموجات الصوتية :	عدد
فحص الأكسسوارات :	عدد
نتيجة الملاحظات :	لم يتم الاختبار على شبكات تغذية

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	عدد
صرف الغسالة :	عدد
صرف البانيو :	عدد
صرف حوض المطبخ :	عدد
فحص البيبة :	عدد
فحص قاعدة التواليت :	عدد
فحص خط التكيف :	عدد

نتيجة الاختبارات : تم الفحص والاختبار على الضكط

وبين وجود تسرب من خارجه الحمام الخارجي لشقة الدور الاول المشترك من خارجه البيبه لعمود الصرف 3 بوشه

### الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	
اجراءات الأكسسوارات :	
اجراءات الصرف :	إحلال وإصلاح الجزء التالف من المشترك المتواجد بداخل الضكط
اجراءات البيبة :	
قاعدة التواليت :	
اجراءات الأرضيات :	
مجموعة العزل :	

### السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الصيانة يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

