

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081410004024 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01111622969
اسم العميل : د/سامح عمر القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : الحي ال8 - مجاوره 3 - عماره 153 الدور المحافظه : الجيزة
تسجيل الدخول : 06:35 PM تسجيل الخروج : 07:40 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : بحالة جيدة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبي بلاستيك لحمام الضيوف
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس
التفصيل حول مواسير الصرف 4بوصة لليارة بمادة عزل
مجموعة العزل : كيما فليكس
سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.