

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081502070233 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01151877895
اسم العميل : م / سمير محمد طلبه القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الجيزة حدائق الاهرام عمارة 150 هـ الدور الثاني شقه 6
تسجيل الدخول : 12:25 PM تسجيل الخروج : 01:01 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : لا يوجد
صرف البانيو : لا يوجد
صرف حوض المطبخ : لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد
بعد الفحص تبين تسريب من جانب حلق باب الحمام لعدم ثقيله كما يوجد تسريب من اسفل وش البلاعه لعدم ثقيله
بماده عازله

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تقفيل اسفل الوش الاستالس بماده عازله سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تقفيل فواصل السيراميك حول باب الحمام بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.