

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081602454626 تاريخ الكشف : 2025/08/19
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01224455502
اسم العميل : عمر خالد القانم بالمعاينة : محمد صابر
العنوان : مجموعه 124 عماره 11 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:55 PM تسجيل الخروج : 01:09 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 بعد الفحص والاختبار تبين لنا تسريب في الخط البارد المشترك ما بين الحمام والمطبخ في كوع لحام
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 بعد الفحص والاختبار علي قوي ضغط 10 باور ولم يتبين لنا تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تمام اللي انا موجود تسريب في الخط البارد متصل ما بين الحمام والمطبخ في كوع لحام و تم اختبار الخط الساخن ولم يتبين لنا فيه اي تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الفحص والاختبار ولم يتبين لنا تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : تم عدد 1 تم الفحص والاختبار ولم يتبين لنا تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 تم الفحص والاختبار ولم يتبين لنا تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الفحص والاختبار ولم يتبين لنا تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار علي شبكة الصرف لم يتبين لنا فيها تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : 4كوع لحام ونص متر موسير
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.