

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081604560472 تاريخ الكشف : 2025/08/19
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01068500780
اسم العميل : محمد عبد المطلب القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : امام القصر الجمهوري عمارة ٢٦ الدور السادس المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:55 PM تسجيل الخروج : 03:19 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد اي تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم		تم الكشف وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	لا يوجد علية بيبية
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص الببية : تم	عدد 1	
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	
نتيجة الاختبارات : تم	عدد 1	بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط الساخن ولم يتم التكسير بناء على طلب العميل
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات الببية : تركيب علية ببية وتقيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بماده كيمافيليكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

