

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081605590753 تاريخ الكشف : 2025/08/19
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01100202459
اسم العميل : مرزوقي صلاح مرزوقي الدرجلي القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : المرازيق - كفر البحري بجوار البنزينة المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:17 PM تسجيل الخروج : 03:41 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من منيعة القاعدة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوارات المتهالكة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : إحلال مشترك 4 بوصة وتركيبه بالمنسوب الصحيح وتغيير منيعة القاعدة والتفيل الجيد عليها
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : سيتوفيل

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.