

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081606332361 تاريخ الكشف : 2025/08/19
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01097452521
اسم العميل : محمد احمد ابو زيد القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : كفر غطاطي خلف مدرسة اجيال الغد تانى منزل الجيزة
على اليمين
تسجيل الدخول : 11:41 AM تسجيل الخروج : 01:32 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم عمل كشف حرارى لشبكات الصرف
تم عمل كشف موجات صوتية لشبكات التغذية
لم يتبين وجود تسريب فى الشبكات المدفونة لعدد وتبين وجود تهالك فى الاكسسوارات لعدد 2 حمام
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى
لا يوجد
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حرارى
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب فى الشبكات المدفونة
تبين وجود بعض الفراغات فى فاصل البانيو المباني

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب فى الشبكات المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد قلب محبس الدفن وجميع الاكسسوارات المتهالكة لعدد 2 حمام
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب فى الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.